

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA

CNPJ: 85.361.863/0001-47
RUA INDEPENDENCIA -100
C.E.P.: 89887-000 - Palmitos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 68/2019 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 102/2019
Data do Processo: 25/09/2019

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO PARA LUMINÁRIAS DE LED E REFLETORES DE LED, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 84/2019 (Sequência: 1)

Ao(s) 8 de Outubro de 2019, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 67/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 102/2019, Licitação nº 68/2019 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: A(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) FOI:

LOTE: 1

Participante: 9880 - L E Z COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Luminária pública de LED com Potência aproximada de 30W (variação de até 5%). Fator de Potência mínimo de 0,98; Distorção Harmônica Total de Corrente máxima de 10%. Índice de Reprodução de Cor (IRC) mínimo de 70, protetor contra surtos de 10KV/10KA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08, Fluxo Luminoso Efetivo mínimo 3.600/lm, controle de distribuição fotométrica limitada e classificação tipo II curta, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador, conforme NBR 5123 - Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 25mm a 48mm, Led com vida útil mínima de 50.000hs (L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 5000K (variação de até 5%).	UN	300,00	ZAGONEL	0,0000	468,9984	140.699,52
2	Luminária pública de LED com Potência aproximada de 60W (variação de até 5%). Fator de Potência mínimo de 0,98; Distorção Harmônica Total de Corrente máxima de 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) mínimo de 70, protetor contra surtos de 10KV/10KA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08, Fluxo Luminoso Efetivo mínimo 6.600/lm, controle de distribuição fotométrica limitada e classificação tipo II curta, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador, conforme NBR 5123 - Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 25mm a 48mm, Led com vida útil mínima de 50.000hs (L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 5000K (variação de até 5%).	UN	400,00	ZAGONEL	0,0000	566,9981	226.799,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA

CNPJ: 85.361.863/0001-47
RUA INDEPENDENCIA -100
C.E.P.: 89887-000 - Palmitos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 68/2019 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 102/2019
Data do Processo: 25/09/2019

Folha: 2/3

LOTE: 1

Participante: 9880 - L E Z COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	Luminária pública de LED com Potência aproximada de 100W (variação de até 5%). Fator de Potência mínimo de 0,98; Distorção Harmônica Total de Corrente máxima de 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) mínimo de 70, protetor contra surtos de 10KV/10KA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08, Fluxo Luminoso Efetivo mínimo 12.000/lm, controle de distribuição fotométrica limitada e classificação tipo II curta, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador, conforme NBR 5123 - Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm a 60mm, Led com vida útil mínima de 50.000hs (L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 5000K (variação de até 5%).	UN	250,00	ZAGONEL	0,0000	773,4975	193.374,38
4	Luminária pública de LED com Potência aproximada de 150W (variação de até 5%). Fator de Potência mínimo de 0,98; Distorção Harmônica Total de Corrente máxima de 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) mínimo de 70, protetor contra surtos de 10KV/10KA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08, Fluxo Luminoso Efetivo mínimo 20.000/lm, controle de distribuição fotométrica limitada e classificação tipo II curta, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador, conforme NBR 5123 - Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm a 60mm, Led com vida útil mínima de 50.000hs (L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 5000K (variação de até 5%).	UN	50,00	ZAGONEL	0,0000	1.001,9967	50.099,84
5	Luminária pública de LED com Potência aproximada de 180W (variação de até 5%). Fator de Potência mínimo de 0,98; Distorção Harmônica Total de Corrente máxima de 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) mínima de 70, protetor contra surtos de 10KV/10KA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08, Fluxo Luminoso Efetivo mínimo 23.400/lm, controle de distribuição fotométrica limitada e classificação tipo II curta, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador, conforme NBR 5123 - Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm a 60mm, Led com vida útil mínima de 50.000hs (L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 5000K (variação de até 5%).	UN	50,00	ZAGONEL	0,0000	1.086,9964	54.349,82
6	Suporte para fixação de 3 pétalas	UN	10,00	LUMITEC	0,0000	115,9996	1.160,00
7	Suporte para fixação de 2 pétalas	UN	100,00	LUMITEC	0,0000	93,9997	9.399,97
8	Cabo de cobre isolado, 1,5mm, 0,6/1kv	UN	500,00	CORFIO	0,0000	2,65	1.325,00
9	Auxiliar de eletricitistas com encargos complementares	HR	150,00	INSTALTEC	0,0000	18,9499	2.842,49
10	Eletricista com encargos complementares	HR	150,00	INSTALTEC	0,0000	25,7999	3.869,99
11	Refletor de LED de aproximadamente 180W (variação de até 5%) para uso externo; fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; fator de potência mínimo de 0,98; distorção Harmônica total de corrente máxima de 10%, índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 70, protetor contra surtos de 10KV/10KA, IP mínimo 66 do produto, Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, Led com vida mínima de 80.000 hs (L70) sistema de aterramento; Fluxo luminoso EFETIVO mínimo de 23.400/Lm, ângulo de radiação luminosa 60°; Temperatura média de cor 5000K (variação de até 5%).	UN	40,00	ZAGONEL	0,0000	1.002,4967	40.099,87

A

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA

CNPJ: 85.361.863/0001-47
RUA INDEPENDENCIA -100
C.E.P.: 89887-000 - Palmitos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 68/2019 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 102/2019
Data do Processo: 25/09/2019

Folha: 3/3

LOTE: 1

Participante: **9880 - L E Z COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	Refletor de LED de aproximadamente 150W (variação de até 5%) para uso interno; fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; fator de potência mínimo de 0,98; distorção Harmônica total de corrente máxima de 10%, índice de reprodução de cores (IRC) maior ou igual a 70, protetor contra surtos de 10KV/10KA, IP mínimo 66 do produto, Estrutura de dissipação em alumínio, Led com vida útil mínima de 80.000 hs (L70) sistema de aterramento; Fluxo luminoso EFETIVO mínimo de 17.000/Lm ângulo de radiação luminosa aberta; Temperatura média de cor 5000K (variação de até 5%).	UN	60,00	ZAGONEL	0,0000	607,998	36.479,88

Total do Participante -----> 760.500,00

Total Geral -----> 760.500,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.


Palmitos, 8 de Outubro de 2019

COMISSÃO:

ANDRESSA TRIACCA - - Pregoeiro(a)
MARCELO NOETZOLD - - MEMBRO
ONÁVIO PEDRO SEIBERT - - MEMBRO
EDUARDO RAMIRO BORN DE MORAES - - 1º SUPLENTE
IVA CRISTINA ZITTLAU - - 2º SUPLENTE
SOELI MARIA CASTOLDI - - PRESIDENTE

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ANDERSON RODRIGO DALLA COSTA

 - Representante