









DETALHES DIMENSÕES DE ACORDO COM A NORMA (Dimensões e áreas)

RTSA 6.1.2 (PCT/ACI,ABNT,NBR 9050:2015

6.1.2.8 As portas devem ser instaladas de modo que a folga entre a porta fechada e o batente não exceda 0,5 cm e as portas internas e as externas, quando abertas, não devem reduzir a largura da circulação a menos que a área adicional ocupada pela porta seja compensada. (continua à página 5a). acessíveis a pessoas com deficiência,