



DETALHAMENTO - ABRIGO DE GÁS


DETALHE PLANTA BAIXA ABRIGO DE GÁS




DETALHE FRONTAL ABRIGO DE GÁS




DETALHE CORTE BB ABRIGO DE GÁS



DETALHE CORTE AA ABRIGO DE GÁS



DETALHE VENTILAÇÃO PERMANENTE



A ventilação inferior deve estar no máximo
a uma altura de 80 cm do piso acabado

A ventilação superior deve estar no mínimo
a uma altura de 1,30 m do piso acabado

CARIMBOS / APROVAÇÕES

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
5ª GERÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DE XANERÊ
SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Supervisão de Análises de Projetos de Arquitetura

APROVADO

Vigilância Sanitária

De acordo com o § 2º, Art. 17 da Lei 6.320/83
C/C às Resoluções ANVISA RDC 50/02 e RDC 51/11

PARECER TÉCNICO Nº 048/XXE/2019
Xanerê, 18/11/2019.

Thiago Winckler
Eng. Civil CREA-SC 068483-0
Mat. 0962775-8-01

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
IRMANDO SCHAPPO
RUA PARANÁ, N°372, BAIRRO BAGATINI, PALMITOS/ SC.

PROJETO

ARQUITETÔNICO - reforma

Inferior.....175,53m²
Térreo.....247,56m²
Total.....423,09m²

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE PALMITOS

CNPJ: 85.361.863/0001-47

RESPONSÁVEL
TÉCNICO

MARCELO ALUINO KNAPP

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44.173-2

Rua Dom Pedro II, 439 - Sala 01 - centro
CEP 89887-000 - Palmitos/SC

arquiteto.marcelo@hotmail.com
fone: (49) 3647-0085 / 9997-3294

CONTEÚDO DA FOLHA

- LOCAÇÃO

- SITUAÇÃO

- PLANTA BAIXA INFERIOR

- DETALHAMENTOS

DES.

MAIARA

ARQUIVO

2019_reforma bagatini

PROJETO

FASE

FOLHA

TOTAL

INDICADA

DATA

NOV/2019

ARQ|PE|01|05

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PROJETISTA.
LEI Nº 5194 DE 24/12/1966 (ART. 17 E 18) / LEI 9610 DE 19/02/98 (ART. 7 INCISO X)