













LEGENDA	
Poste 6 m com luminária LED 60 W (conjunto)	
Eletroduto subterrâneo de PEAD 1,1/2"	
Eletroduto subterrâneo de PEAD 1,1/2" envolvido em concreto – ver detalhe	
Fição, quando não indicado F+N 10 mm e F de 2,5 mm²	
Caixa de passagem para emenda de cabos 30 x 50 x 40 cm	
Caixa de passagem (65x41x80cm) Ver especificações no detalhe 02	
Eletroduto de aço zincado com imersão o quente, ø40 mm	
Poste rede de distribuição de energia	
Haste de aterramento, 3/8" tipo copperweld até camada h = 2,4 m	
Condutor de aterramento, cobre 25 mm²	

		<p><b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - RS</b></p> <p>BOA VISTA DO OESTE - CARRI-CAMARGI - RE DE CUNHA POB. CUNHATÁ - FLOR DO SERTÃO          IRACEMAIM-IRAMARVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROSELÂNDIA-SALITINHO          SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SALDADES-TIGRINHOS</p>	
<p><b>AMERIOS</b></p>		<p>ENDEREÇO:          Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro          89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina          Fone/Fax: (0**49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br          CNPJ: 00.961.206/0001-88</p>	
		<p><b>MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC</b></p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO:          ENGENHEIRO ELETRICISTA          CREA/SC 103070-7</p>		<p>ASS. RESP. TÉCNICO:</p>	
<p><b>CLAUBER SARTORI GONDOLFI</b></p>			
<p>ESPECIFICAÇÕES:          PROJETO ELÉTRICO</p>		<p>TORÇÃO:          MATEUS TURATTI          ENGENHEIRO FLORESTA          CREA/SC 111.037-1 - Desempenho Técnico FPD,          Certificada Trademark</p>	
<p>PROPRIETÁRIO:          MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC</p>		<p>DATA:</p>	
<p>LOCAL:          PERÍMETRO URBANO</p>		<p>DATA: 08/08/2021</p>	
<p>RESENDA:          03/2021/PALMITOS/ULHO/TREVO E CIRC. RODOVIA C. TREVISOL</p>		<p>ESCALA:          INDICADA</p>	
		<p>03</p>	