




Planta baixa - Abrigo medidor
Sem escala



Mémoria de calculo:

- Carga instalada 52,00 kW
 - Reletores 32,00 kW
 - Reserva (para sede) 20,00 kW
- Demanda 47,2 kVA
 - Para iluminação campo FD 100% - $32/0,95 = 33,7$ kVA
 - Para circuitos reservas FD 60,75% - código 9261 da n.321.0002 - $(20 \times 0,6075)/0,9 = 13,5$ kVA
- Fornecimento C5 - Trifásico 80 A - Ramal de ligação aéreo



FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA - INSTALAÇÃO EM MURO OU MURETA



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS

Av. Euclides da Cunha,160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 664-0282 - e-mail: engenharia@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	MAURO DAGOSTIN ENGENHEIRO ELETRICO CREA/SC 104.349-0	ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES:	DETALHES		
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC	ASSINATURA DO PREFEITO:	
LOCAL:	DISTRITO DE SANTA LUCIA		
DESENHO:	MAURO	Nº DESENHO:	D1/2017/PALMITOS/AGOSTO
DATA:	AGOSTO/2017	ÁREA:	INDICADA
ESCALA:	INDICADA		

02/03