



LEGENDA:

- Ponto para ar condicionado
- Caixa de Passagem 60x60x60 cm
- Haste de aterramento 5/8" x 2,4 m
- Emendas do perfilado
- Quadro Geral de luz e força
- Quadro Parcial de luz e força
- Entrada de energia
- Eletroduto embutido em alvenaria (parede) e condutores sobre o forro
- Eletroduto no Piso/subterrâneo
- Perfilado de aço
- Neutro, Fase, Terra

Quadro de Cargas											
QD1											
Circ.	Descrição	Ar Cond.	Qd Distr.	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2
20	Ar Condicionado	1		5500.0	6470.6	0.85	9.80	3	16A	2.5	ABC
21	Ar Condicionado	1		5500.0	6470.6	0.85	9.80	3	16A	2.5	ABC
22	Ar Condicionado	1		5500.0	6470.6	0.85	9.80	3	16A	2.5	ABC
23	Ar Condicionado	1		5500.0	6470.6	0.85	9.80	3	16A	2.5	ABC
24	Ar Condicionado	1		5500.0	6470.6	0.85	9.80	3	16A	2.5	ABC
25	Ar Condicionado	1		5500.0	6470.6	0.85	9.80	3	16A	2.5	ABC
26	Ar Condicionado	1		5500.0	6470.6	0.85	9.80	3	16A	2.5	ABC
QD2	Quadro: QD2										
QD3	Quadro: QD3										
Total		7	1	1	80239.0	95002.3					
Aliment.	C=0.54m QT=2%				80239.0	95002.3	75%	0.84	108.00	3	125A



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CABÍ-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATÁ-FLORES DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MOJOLÉ-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADADES-TEGRIINHOS

ENDEREÇO:
Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

CIDRA:
Centro de Atendimento ao Turista

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MAURO DAGOSTIN ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA/SC 104.349-0	CADENHO:
PROPOSTA: PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETALHES	
MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC	MUNICÍPIO DE PALMITOS
LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BALNEÁRIO ILHA REDONDA	CNPJ 00.361.800/0001-47
FEITO POR: MAURO	DATA: MARÇO/2023
ÁREA: 857,45 m²	ESCALA: 1/50

ELE
01/03

PLANTA BAIXA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ÁREA = 857,45 m²
ESC:1/75